



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПР ПО г. ПЕТРОПАВЛОВСКУ-КАМЧАТСКОМУ  
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел/факс: (4152) 30-10-67; (4152) 30-10-68  
Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

г. Петропавловск-Камчатский  
(место составления акта)

«22» июня 2018 г.  
(дата составления акта)  
«14» час. «00» мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

### № 113

По адресу / адресам: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 113 от «18» июня 2018 г. проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного образовательного  
учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Юность»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«20» июня 2018 г.

с «11» час. «00» мин. до «13» час. «00» мин. Продолжительность «02» час. «00» мин.

«22» июня 2018 г.

с «13» час. «00» мин. до «14» час. «00» мин. Продолжительность «01» час. «00» мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица  
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, «03» часа «00» минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и ПР по г. Петропавловску-Камчатскому

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Камчатскому краю

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 15 часов 30. минут

(заполняется при проведении выездной проверки)

«18» июня 2018 г. директор Ковальчук Елена Александровна

(фамилии инициалы, подпись, дата)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору, капитан  
внутренней службы Прокопьева Светлана Анатольевна

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по административно-  
хозяйственной части Клюс Игорь Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморе-  
гулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),  
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными пра-  
вовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	На объекте не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (служебное помещение рядом с электрощитовой, помещение теплового узла)	п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»)	зам директора по АХЧ Ключ И.В.
2.	Огнетушитель ОУ 2 № 4, расположенный в ПК1 не имеет растрюба	п. 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»	зам директора по АХЧ Ключ И.В.
3.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение электрощитовой)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме»)	зам директора по АХЧ Ключ И.В.
4.	Инструкция о мерах пожарной безопасности, разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (не указаны ответственные лица, отсутствуют сведения по оказанию первой медицинской помощи)	п. 2, п. 462 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) «О противопожарном режиме»	зам директора по АХЧ Ключ И.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

